

АКТ №267

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения
реконструкции или капитального ремонта)

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»
(СПБГУТ)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:
193232, Санкт-Петербург, пр. Большевиков д.22 кор.1, Литеры А, Ж

Сведения об Объекте:

Литера А нежилое здание (учебно-лабораторный корпус) 10 этажей (в т.ч. 1 подземный),
31098,3 кв.м.;

наличие прилегающего земельного участка: да, 59445,0 кв.м.;

Литера Ж нежилое здание (учебно-лабораторный корпус) 7 этажей (в т.ч. 1 подземный),
26989,6 кв.м.;

наличие прилегающего земельного участка: нет;

Объект культурного наследия: **нет;**

Форма собственности: **государственная;**

Основание для пользования Объектом: **оперативное управление;**

Административно-территориальная подведомственность: **федеральная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России)**

123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2, телефоны: +7 495 771-80-00, 8 800 222-
15-01, электронный адрес: office@digital.gov.ru

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности:

ОКВЭД 85.22 Образование высшее;

ОКВЭД 85.21 Образование профессиональное среднее;

ОКВЭД 85.23 Подготовка кадров высшей квалификации;

**ОКВЭД 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие
группировки;**

**ОКВЭД 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук прочие;**

**ОКВЭД 72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук;**

ОКВЭД 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения;

**ОКВЭД 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных
технологий;**

**ОКВЭД 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов.;**

Наименование предоставляемых услуг:

**1. реализация образовательных программ среднего профессионального, высшего
образования и дополнительного профессионального образования;**

2. подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
 3. подготовка научных кадров в докторантуре;
 4. выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок;
 5. выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание объектов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
 6. инновационная деятельность, тиражирование и внедрение в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений;
- Плановая мощность (посещаемость): - 2000 человек;
- Форма способа оказания услуг: *на объекте*;
- Категории обслуживаемого населения по возрасту: *все возрастные категории*;
- Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением умственного развития.*

Мы, нижеподписавшиеся,

Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» Киричек Руслан Валентинович, с одной стороны, и *председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитина Наталия Михайловна*, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *да*;
2. Пандусы стационарные наружные: *да, (не соответствуют К)*;
3. Пандус стационарный внутренний: *нет*;
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет*;
5. Наружные лестницы входной зоны: *да, (не соответствуют О,С)*;
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*;
7. Поручни наружные входной зоны: *да, (не соответствуют К,О,С)*;
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*;
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (да соответствуют К,О, частично С)*;
10. Подъемная платформа наружная: *да*;
11. Подъемная платформа внутренняя: *нет*;
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (на высоте от 0,75-1,2м.): *да*;

табличка с номером телефона вызова помощи) **да**;

13. Лифт пассажирский: **да, (соответствует К,О,С,Г,У);**

14. Лифт грузовой: **нет**;

15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**;

16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, (частично соответствуют К,О,С,Г,У);**

17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **нет**;

17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **да**;

17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: **нет**;

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля: **да**;

17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет**;

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет**;

18. На официальном сайте учреждения **СПБГУТ** в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.sut.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **да**;

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**;

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в **Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»** по адресу: **193232, Санкт-Петербург, Пр. Большевиков д.22 кор.1** и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Внутренняя территория учреждения ограждена забором. Оборудован въезд со шлагбаумом. Перед входом на внутреннюю территорию оборудован входной узел с входной калиткой, въездными воротами. На элементе входной калитки отсутствует система двусторонней голосовой связи вызова ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги	

		Отсутствует вывеска с названием организации, временем работы. Отсутствует навигация путей следования инвалидов к входам в здание. Движение инвалидов по территории организовано с помощью сопровождающих ответственных сотрудников. Для встречи сопровождение организовано по предварительному звонку по тел. +7 (812) 326-31-63, доб. 20-73, 20-74, 21-52, на сайте организации https://www.sut.ru/ или кнопки вызова. Все пешеходные дорожки на территории имеют твердое покрытие. Внутренний двор оборудован скамейками.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом №331 от 10.05.2023 г. назначены ответственные сотрудники учреждения -начальник управления по воспитательной работе <i>Алексеев И.А.</i> -начальник отдела по социальной работе <i>Арзамасова Н.В.</i> , -главный специалист отдела по социальной работе <i>Козинцева Д.И.</i> , -начальник психологической службы <i>Дворникова О.Ф.</i> , -социальный педагог отдела по социальной работе <i>Вахромов В.В.</i> , - для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, и ситуационную помощь, с которыми проведены инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. <i>(Инструктаж проведён 12.06.2023г.)</i> Провела: - <i>начальник управления по воспитательной работе Алексеев И.А.</i>	Приказ №331 от 10.05.2023
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
		<u>Учебно-лабораторные корпуса Литера А, Ж</u>	
2.1	К,О,С,Г,У	<u>Литера Ж</u> <u>Вход со стороны парковки а/м</u> На входном узле, со стороны наружного лестничного марша, подъемной платформы размещена кнопка вызова ответственного сотрудника, для помощи МГН. Размещена пиктограмма доступности входа для инвалидов. Размещена информация с номером тел.: 8(921)-183-82-76 <i>Сигнал с кнопки вызова приходит в помещение оперативного дежурного департамента контроля и администрирования.</i>	
2.2	О,С,Г,У	<u>Наружный лестничный марш.</u> Входной узел оборудован наружным лестничным маршем. Перед ступенями отсутствует тактильная предупреждающая наземная информация. Наружный лестничный марш оборудован односторонними ограждениями.	
2.3	К	<u>Подъемная платформа.</u>	

		Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в помещения школы, на входном узле, установлена подъемная платформа вертикального типа Отсутствует приказ о назначении ответственного сотрудника прошедшего курс обучения оператора безопасной эксплуатации подъемных платформ для инвалидов.	
2.4	К,О,С,Г,У	<u>Площадка на входном узле</u> Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. У входной двери установлена вывеска с названием организации, временем работы в тактильном исполнении со шрифтом Брайля. Входные двери, тамбурные двери двухстворчатые. Стеклопанель входной двери, внутренней двери тамбура имеет контрастную маркировку.	
2.5	К,О,С,Г,У	<u>Вход с внутреннего двора</u> На входном узле, со стороны наружного пандуса размещена информация с номером тел.: 8(921)-183-82-76 вызова ответственного сотрудника, для помощи МГН.	
2.6	О,С,Г,У	<u>Наружный лестничный марш.</u> Входной узел оборудован наружным лестничным маршем. Перед ступенями отсутствует тактильная предупреждающая наземная информация. Отсутствуют опорные поручни.	
2.7	К	<u>Наружный пандус</u> Входной узел оборудован стационарным пандусом Пандус двухуровневый. Пандус оборудован двухсторонними двухуровневыми опорными поручнями.	
2.8	К,О,С,Г,У	<u>Площадка на входном узле</u> Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. У входной двери отсутствует вывеска с названием организации, временем работы в тактильном исполнении со шрифтом Брайля. Входные двери, тамбурные двери двухстворчатые. Стеклопанель входной двери, внутренней двери тамбура имеет контрастную маркировку.	
2.9	К,О,С,Г,У	<u>Литера А</u> <u>Вход со двора</u> На входном узле, со стороны наружного пандуса размещена кнопка вызова ответственного сотрудника, для помощи МГН. Отсутствует пиктограмма доступности входа для инвалидов. <i>Сигнал с кнопки вызова приходит в помещение оперативного дежурного департамента контроля и администрирования.</i>	
2.10	О,С,Г,У	<u>Наружный лестничный марш.</u> Входной узел оборудован наружным лестничным маршем. Перед ступенями отсутствует тактильная предупреждающая наземная информация. Отсутствуют опорные поручни.	
2.11	К	<u>Наружный пандус</u> Входной узел оборудован стационарным пандусом Пандус двухуровневый. На первом уровне пандус оборудован односторонним ограждением	
2.12	О,С,Г,У	<u>Площадка на входном узле</u> Над входной дверью установлен навес, установлено освещение. У входной двери установлена вывеска с названием организации, временем работы в тактильном	

		исполнении со шрифтом Брайля. Входные двери, тамбурные двери двухстворчатые. Стеклопанель входной двери, внутренней двери тамбура имеет контрастную маркировку.	
2.13	К,О,С,Г,У	<u>Приёмная комиссия</u> На входном узле отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника, для помощи МГН. Отсутствует пиктограмма доступности входа для инвалидов.	
2.14	О,С,Г,У	<u>Наружный лестничный марш.</u> Входной узел оборудован наружным лестничным маршем. Перед ступенями отсутствует тактильная предупреждающая наземная информация. Наружный лестничный марш оборудован двухсторонними ограждениями.	
2.15	О,С,Г,У	<u>Площадка на входном узле</u> Над входной дверью отсутствует навес, отсутствует освещение. У входной двери установлена вывеска с названием организации, временем работы в тактильном исполнении со шрифтом Брайля. Входные двери, тамбурные двери двухстворчатые.	
2.16	К,О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения	Приказ №331 от 10.05.2023
3		<u>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</u>	
3.1	К,О,С,Г,У	Пути перемещения внутри здания дверные и открытые проемы достаточны для прохода, доступны с сопровождением.	
3.2	О,С,Г,У	<u>Межэтажный лестничный марш. Литера Ж</u> Лестничный марш оборудован с внутренней стороны односторонним ограждением с поручнем. <u>На первом и втором этаже</u> Тактильные информирующие обозначения на поверхности поручней расположены в месте невозможном для тактильного восприятия при движении по лестнице. На краевых ступенях установлен металлический профиль с контрастной противоскользящей полосой. У дверей выходов на лестничный марш установлена напольная контрастная предупреждающая маркировка. Входные двери двухстворчатые.	
3.3	К,О,С,Г,У	<u>Пассажирский лифт Литера Ж</u> У дверей лифтовых кабин установлена напольная контрастная предупреждающая маркировка. Дверной проём двухстворчатый. На посадочных площадках лифта у лифтовой кабины – установлена кнопка вызова лифта. Над кабиной установлены световые указатели направления движения. Кабина лифта оборудована опорным поручнем. Световые указатели местоположения кабины, звуковое сопровождение, информирование.	

		Кнопки имеют световую индикацию, тактильную информацию.	
3.4	К,О,С,Г,У	<u>Зона безопасности Литера Ж</u> Расположена на всех этажах. Имеется завышение порога входной двери. Размещено для инвалидов - переговорное устройство с отображением визуальной информации	
3.5	О,С,Г,У	<u>Межэтажный лестничный марш. Литера А</u> Лестничный марш оборудован с внутренней стороны односторонним ограждением с поручнем. Входные двери двухстворчатые.	
3.6	К,О,С,Г,У	<u>Пассажирский лифт Литера А</u> У дверей лифтовых кабин отсутствует напольная контрастная предупреждающая маркировка. Дверной проём двухстворчатый. На посадочных площадках лифта у лифтовой кабины – установлена кнопка вызова лифта. У кабины установлены световые указатели направления движения. Кабина лифта оборудована опорным поручнем. Световые указатели местоположения кабины, звуковое сопровождение, информирование. Кнопки имеют световую индикацию, тактильную информацию.	
3.7	К,О,С,Г,У	<u>Эвакуационные выходы</u> Частично адаптированы для инвалидов. Отсутствуют низко расположенные настенные направляющие линии вдоль всего маршрута эвакуации.	
3.8	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2, в том числе в чрезвычайной ситуации.	
4		<u>Зона: места обслуживания инвалидов</u>	
4.1	К,О,С,Г,У	<u>Литера Ж</u> <u>1 этаж</u> В холле расположена мнемосхема. На входном узле размещён пост охраны. На входном узле расположен турникет. Имеется отдельный проход для инвалидов и МГН. В холле расположено Бюро пропусков В холле имеется сквозной проход во внутреннюю территорию. <u>Комната безопасности</u> обозначена информационной тактильной табличкой у входной двери. <u>Помещение Социальный отдел</u> обозначен информационной тактильной табличкой у входной двери. <u>2 этаж</u> В холле расположена информационная мнемосхема <u>Учебная аудитория</u> обозначена информационной тактильной табличкой у входной двери. У входной двери расположен сигнал световой индикации.	
4.2	К,О,С,Г,У	<u>Литера А</u>	

		1 этаж Отсутствует информационная мнемосхема. Гардероб. В холле расположен гардероб. Вход в гардероб осуществляется с двух сторон по внутренним лестничным маршам. Направление движения вниз. Наружный лестничный марш оборудован односторонним одноуровневым опорным поручнем. Ширина дверного проёма в свету -0,9м. Отсутствует адаптированная зона для инвалидов. Аудитория Вход осуществляется по внутреннему лестничному маршруту. Направление движения вверх. Наружный лестничный марш оборудован односторонним одноуровневым опорным поручнем. У входной двери расположен сигнал световой индикации. Перепад высот да: У входной двери имеется уклон в виде пандуса. Поручни отсутствуют. В помещении аудитории имеется ступенчатое расположение. Общие пути движения. Коридоры Входные двери в коридорах двухстворчатые. Имеются завышения порогов на металлических противопожарных входных дверях Медицинский блок Расположен на первом этаже. Библиотека Помещение расположено на первом этаже. У входной двери установлена напольная контрастная предупреждающая маркировка. Помещение обозначено информационной тактильной табличкой у входной двери. Имеется световая индикация С СПб РО ООИ ВОГ Договором заключено соглашение об оказании услуг по переводу русского жестового языка (сурдоперевод, тифлосурдоперевод). В наличии имеется портативная индукционная система Vert-1A. В наличии имеется электронная лупа. Приёмная комиссия Помещение расположено на первом этаже. Холл. Входные двери двухстворчатые. В помещении установлена стойка информации. Расставлена мебель для ожидания. Кабинет приёмная комиссия Обозначен информационной тактильной табличкой у входной двери. Аудитория 131 Доступ осуществляется по внутреннему лестничному маршруту. Направление движения вниз. Наружный лестничный марш оборудован двухсторонними настенными одноуровневыми опорными поручнями. У входной двери расположен сигнал световой индикации. Отсутствует адаптированная зона для инвалидов.	
--	--	--	--

		В помещении аудитории имеется ступенчатое расположение.	
4.3	К,О,С,Г,У	Помещение №326 Столовая Расположено на третьем этаже. Помещение зала одноуровневое.	
4.4	К,О,С,Г,У	Помещение №423 Электронный читальный зал Расположено на четвёртом этаже. Входные двери двухстворчатые. Ширина дверей достаточна для беспрепятственного прохода в здание (при необходимости может быть открыта вторая створка). Помещение зала одноуровневое.	
4.5	С	Организовать:- допуск на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н)	
4.6	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №331 от 10.05.2023
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,С,Г,У	<u>Литера Ж</u> Санитарно-гигиеническое помещение Универсальная кабина. Расположено на втором этаже. Обозначен информационной тактильной табличкой у входной двери. Установлена раковина умывальника с опорным поручнем. Унитаз оборудован стационарным откидным опорным поручнем и настенным горизонтальным поручнем Установлены крючки для костылей, тростей, верхней одежды. Установлен осушитель для рук, диспенсер. Отсутствует кнопка экстренной помощи.	
5.2	К,О,С,Г,У	<u>Литера А</u> Санитарно-гигиеническое помещение 115-б Универсальная кабина. Расположено на первом этаже. Отсутствует пиктограмма доступности для инвалидов. Установлена раковина умывальника. Унитаз оборудован стационарным опорным поручнем, настенное зеркало, диспенсер. Отсутствует кнопка экстренной помощи.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №331 от 10.05.2023
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.sut.ru/ размещена: - контактная информация; - версия для слабовидящих; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - информация о способах получения услуг для инвалидов;	

		- о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг. На сайте отсутствует информация: - о возможности парковки для инвалидов в не посредственной близости; - условия его доступности по категориям инвалидов.	
6.3	К,О,С,Г,У	Отсутствует информация о назначении ответственного сотрудника для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки транспорта общественного на пр. Большевиков (улица Шотмана – Университет телекоммуникаций) - 410м. Общественный наземный транспорт: Автобус: №4, №97, №140, №233, №255А, №264, №288, №469, №485, №596К Маршрутное такси: №468 Троллейбус: №14, №27, №28 Общественный подземный транспорт: Станция метро: «Улица Дыбенко» - 940 км.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О,С,Г,У	На территории, прилегающей к учреждению, имеются оборудованные парковочные места автостоянки для инвалидов.	

Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»



Киричек Р.В./

23.08.2024

Дата

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир»



Никитина Н.М. /

23.08.2024

Дата